



RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA DI GAS PER IMPIANTI DI NUOVA UTENZA PERVENUTE DAL 1 APRILE 2007

Il Cliente finale affida i lavori di realizzazione dell' impianto di utenza ad un installatore regolarmente iscritto ad una Camera di Commercio o all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane. Relativamente agli impianti effettuati nelle abitazioni ad uso civile, si ricorda che l'installatore deve avere l'abilitazione ad effettuare i lavori sugli impianti gas ai sensi del D.M. 37/2008.

Il Cliente finale richiede l'attivazione della fornitura gas al Venditore con il quale intende stipulare il contratto di fornitura. Il Venditore fornisce al Cliente finale i seguenti moduli previsti dalla delibera 40/14 dell'autorità dell'Energia Elettrica e il Gas:

[ALLEGATO H/40](#) - Conferma della richiesta di attivazione della fornitura di gas

[ALLEGATO I/40](#) - Attestazione di corretta esecuzione dell'impianto. Il Cliente finale deve compilare e firmare l'Allegato H

La sottoscrizione dell' ALLEGATO H40 è l'impegno a non utilizzare l'impianto di utenza a gas, fintanto che l'Installatore non abbia rilasciato la "Dichiarazione di conformità" prevista dal D.M. 37/2008 o la "dichiarazione equipollente" nel caso di impianto non soggetto al D.M. 37/2008.

Il modulo ALLEGATO I40 , deve essere compilato e sottoscritto con apposti timbro e firma dell'Installatore, e successivamente consegnato al Cliente finale comprensivo di tutta la documentazione prevista ed elencata nell' allegato I40 stesso ([ALLEGATI TECNICI OBBLIGATORI](#)).

Per ottenere l'attivazione del misuratore, il Cliente finale deve trasmettere i moduli ALLEGATO H40 , ALLEGATO I/40 con tutti gli allegati obbligatori rilasciati dall'Installatore, al recapito di D.G.N. s.r.l. indicato sul modulo ALLEGATO H/40.

D.G.N. s.r.l. effettua l'accertamento sulla documentazione solo nel caso essa sia completa ossia costituita dagli allegati H/40 e I/40 e dai documenti previsti dall'allegato I/40.

L'accertamento può avere esito:

Positivo: D.G.N. s.r.l. attiva la fornitura di gas;

Negativo: D.G.N. s.r.l. non attiva la fornitura di gas e invia al Venditore e al Cliente finale, almeno due giorni prima della data concordata per l'appuntamento per l'attivazione della fornitura, una comunicazione con la quale notifica l'esito negativo dell'accertamento, evidenziando le motivazioni dell'esito ed indicando le non conformità alle norme tecniche vigenti riscontrate e segnalando la necessità di presentare una nuova richiesta di attivazione della fornitura.

In caso di esito positivo o negativo dell'accertamento documentale gli oneri di accertamento sono addebitati da D.G.N. s.r.l. al Venditore, che può a sua volta addebitarli al Cliente finale.

Nel caso in cui D.G.N. s.r.l. riceva dal Cliente finale la documentazione e la stessa risulti incompleta, comunica per iscritto al Venditore e al Cliente la documentazione mancante e avvisa che se entro 30 giorni non verrà inviata l'integrazione la richiesta sarà annullata.

La richiesta sarà annullata se entro 120 giorni solari DGN s.r.l. non riceve la documentazione da sottoporre all'accertamento.

[ALLEGATO E](#)

[ALLEGATO G/40](#)

[ALLEGATO F/40](#)

[ALLEGATO H/40](#)

[ALLEGATO I/40](#)

[ALLEGATI TECNICI OBBLIGATORI](#)

[ISTRUZIONI COMPILAZIONE ALLEGATI TECNICI OBBLIGATORI](#)